

No. Rujukan : ST(IP)JG-UKG/AM/04.18
Tarikh : 19 Mac 2018

**ORANG KOMPETEN GAS YANG BERDAFTAR,
KONTRAKTOR GAS YANG BERDAFTAR.**

Tuan,

KELULUSAN DAN PENGUBAHSUAIAN PADA ALAT PENGESAN KEBOCORAN GAS

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Selaras dengan keperluan pemasangan alat kebocoran gas (*gas detector*) yang dinyatakan di dalam MS 930 : 2017 Seksyen 5.17, pihak tuan adalah dipertanggungjawabkan untuk memastikan perkara berikut dipatuhi:

- a) Alat pengesan kebocoran gas tersebut telah mendapat kelulusan dari pihak Suruhanjaya Tenaga.
- b) Tiada sebarang modifikasi dilakukan pada alat pengesan kebocoran gas yang berkemungkinan mengganggu kecekapan atau kebolehan alat berkenaan dalam mengesan kebocoran gas seperti penambahan *casing* atau orientasi pemasangan yang tidak seperti dinyatakan oleh pengilang alat terbabit.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



Ir. Shamsuddin Bin Arshad
Ketua Unit Keselamatan Gas
Jabatan Pembangunan Dan Kawal Selia Gas
Suruhanjaya Tenaga