

Ruj. Kami : ST(IP/JG/P)16/2/3(45)
Tarikh : 11 Februari 2015

Suruhanjaya Tenaga
(Energy Commission)
No. 12, Jalan Tun Hussein, Precinct 2,
62100 Putrajaya, Malaysia.
T: +603 8870 8500 F: +603 8888 8637
Toll Free : 1-800-2222-78

U/P: Kontraktor Gas dan Orang Kompeten gas

Tuan,

Larangan Penempatan Stor Gas Petroleum Cecair (LPG) di Kawasan Yang Boleh Mengganggu Struktur Keluar atau Masuk ke Bangunan

Merujuk kepada perkara di atas adalah dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Tenaga sering menerima pertanyaan dan permohonan mengenai penempatan stor gas LPG di bawah atau di atas tanjakan dan tangga.

2. Adalah dimaklumkan atas faktor-faktor keselamatan, Suruhanjaya Tenaga melarang penempatan stor gas LPG di kawasan yang boleh mengganggu struktur keluar atau masuk ke bangunan sewaktu kecemasan.
3. Struktur keluar masuk yang di maksudkan di atas adalah seperti berikut:
 - i. Di bawah atau di atas tanjakan (*Under or on top of a ramp*)
 - ii. Di bawah atau di atas tangga (*Under or on top a staircase*)
4. Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa semua permohonan yang menempatkan stor gas LPG di kawasan-kawasan yang dinyatakan di atas adalah tidak dibenarkan.

Sekian, Terima Kasih.



Ir. Hj. Roslee Bin Esman
Pengarah
Jabatan Pembangunan & Kawal Selia Gas
Suruhanjaya Tenaga