

No. Rujukan : ST(IP/JG/P)16/2/3 (52)

Tarikh : 23 Jun 2016

Suruhanjaya Tenaga
(Energy Commission)

12, Jalan Tun Hussein
Precinct 2
62100, Putrajaya
Malaysia

T: +603 8870 8500 F: +603 8888 8637
Toll Free : 1-800-222-78 (ST)

Kepada :

Orang Kompeten Gas Yang Berdaftar
Kontraktor Gas Yang Berdaftar

Tuan,

**PEKELILING MENGENAI KEPERLUAN MELAKUKAN UJIAN TANPA
MUSNAH / *NON-DESTRUCTIVE TEST* (NDT) UNTUK KERJA-KERJA
KIMPALAN PADA PAIP GAS BERSAIZ 4" DAN KE ATAS**

Dengan hormatnya perkara di atas dan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi Suruhanjaya Tenaga bertarikh 17 Jun 2016 adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa semua kimpalan paip gas yang berdiameter 4" dan ke atas adalah diperlukan untuk menjalani Ujian Tanpa Musnah (NDT). Keperluan minimum Ujian Tanpa Musnah (NDT) yang diperlukan adalah sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan kimpalan pada paip gas tersebut dan ia hendaklah dilakukan secara rawak.

3. Ujian NDT ini hendaklah diperiksa dan disahkan oleh pemeriksa pihak ketiga (*third party*) yang bertauliah.

4. Pekeliling ini adalah terpakai bagi semua kerja-kerja paip gas di sektor komersial dan domestik berkuatkuasa pada tarikh pekeliling ini.

Sekian, terima kasih.



.....
(Ir. Hj. ROSLEE BIN ESMAN)

Pengarah

Jabatan Pembangunan dan Kawal Selia Gas
Suruhanjaya Tenaga.