



BAHAGIAN KAWALSELIA DAN KESELAMATAN GAS
d/a JABATAN BEKALAN ELEKTRIK MALAYSIA,
TINGKAT 19-20, MENARA HAW PAR,
JALAN SULTAN ISMAIL,
50250 KUALA LUMPUR.

Telefon : 03-2322447 (8 Talian)
Fax : 03-2387791

~~Jabatan Bekalan Elektrik Dan Gas Malaysia~~
~~Bahagian Kawalselia dan Keselamatan Gas~~
Tingkat 15, Menara Data' Onn PWTC
41 Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur.
Talipon : 4455445
Fax : 4456791

Ruj Tuan :
Ruj Kami : JBE(IP)BKKG/115(7)
Tarikh : 8hb Jun 2000

**Orang Kompeten, Kontraktor
Dan Perunding Yang Berkenaan**

Tuan,

Mutu Kimpalan ke atas Pemasangan atau Talian Paip Gas

Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

- 2. Adalah dimaklumkan bahawa akhir-akhir ini , Jabatan mendapati bahawa mutu kimpalan ke atas pemasangan atau talian paip gas terutama sistem talian paip di dalam bangunan tidak memuaskan.
- 3. Peraturan 132(2), Peraturan-Peraturan Bekalan Gas 1997 mensyaratkan hanya orang-orang yang mempunyai perakuan kelayakan yang sah daripada pihak berkuasa yang berkaitan(JKKP & JBEG) sahaja yang boleh menjalankan kerja-kerja kimpalan.
- 4. Jabatan amat memandang serius perkara di atas dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya jika didapati kimpalan yang dilakukan tidak mematuhi standard yang telah ditetapkan.

Kerjasama daripada pihak tuan diucapkan terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menurut perintah,

(Ir. AHMAD FAUZI HASAN)
Pengarah
Bahagian Kawalselia dan Keselamatan Gas.