

LAPORAN KEPUTUSAN KES PENDAKWAAN

Pembinaan Mitrajaya Sdn Bhd (OKS) telah dituduh di Mahkamah Majistret Putrajaya bagi tiga pertuduhan di bawah Peraturan 35, Peraturan 36 dan Peraturan 110, Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik 1994 atas kesalahan menggunakan distribution board yang tiada pembumian, menggunakan RCCB melebihi 100mA dan kegagalan menyenggara distribution board supaya sentiasa dalam keadaan baik untuk mencegah bahaya. Pada 3 Januari 2024, OKS telah mengaku bersalah terhadap ketiga-tiga pertuduhan dan Mahkamah Majistret Putrajaya telah menjatuhkan hukuman denda RM12,000.00 dan OKS telah membayar denda tersebut.