

DATA PRESTASI LOJI PENJANAAN TENAGA ELEKTRIK DI SABAH


1. Jumlah Tenaga Elektrik (nett) yang dijana oleh SESB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2014

Loji Penajaan	GWh
SESB	276.9
IPP	875.6




2. Kecekapan Thermal bagi Loji-Loji Penajaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2014

Loji Penajaan	SESB	IPP
Loji Penajaan Kitar Padu	21.4	36.1
Loji Penajaan Enjin Diesel	27.3	27.8




3. Purata Faktor Kesiediaan Setara (AF) bagi Loji-Loji Penajaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2014

Loji Penajaan	SESB	IPP
Loji Penajaan Kitar Padu	73.5	87.6
Loji Penajaan Enjin Diesel	64.2	53.4
Loji Penajaan Hidro - SESB sahaja	87.3	-
Purata AF	78.1	-



4. Purata Faktor Henti Tugas Terancang (POF) bagi Loji-Loji Penajaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2014

Loji Penajaan	SESB	IPP
Loji Penajaan Kitar Padu	21.7	1.3
Loji Penajaan Enjin Diesel	3.9	-
Loji Penajaan Hidro - SESB sahaja	9.1	-
Purata POF	3.9	-



5. Purata Faktor Henti Tugas Tidak Terancang (UOF) bagi Loji-Loji Penajaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2014

Loji Penajaan	SESB	IPP
Loji Penajaan Kitar Padu	5.4	11.1
Loji Penajaan Enjin Diesel	36.3	46.4
Loji Penajaan Hidro - SESB sahaja	0.2	-
Purata UOF	18.0	-

