


DATA PRESTASI LOJI PENJANAAN TENAGA ELEKTRIK DI SABAH


1. Jumlah Tenaga Elektrik (nett) yang dijana oleh SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2014

Loji Penjanaan	GWh
SESB	265.1
IPP	904.7




2. Kecekapan Thermal bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2014

Loji Penjanaan	SESB	IPP
Loji Penjanaan Kitar Padu	30.2	36.3
Loji Penjanaan Enjin Diesel	22.7	37.0




3. Purata Faktor Kesediaan Setara Loji (AF) bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2014

Loji Penjanaan	SESB	IPP
Loji Penjanaan Kitar Padu	73.5	89.3
Loji Penjanaan Enjin Diesel	64.2	59.4
Loji Penjanaan Hidro - SESB sahaja	87.3	-
Purata AF	72.7	



4. Purata Faktor Henti Tugas Terancang (POF) bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2014

Loji Penjanaan	SESB	IPP
Loji Penjanaan Kitar Padu	30.5	2.1
Loji Penjanaan Enjin Diesel	1.8	-
Loji Penjanaan Hidro - SESB sahaja	7.0	-
Purata POF	4.5	



5. Purata Faktor Henti Tugas Tidak Terancang (UOF) bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2014

Loji Penjanaan	SESB	IPP
Loji Penjanaan Kitar Padu	4.6	8.6
Loji Penjanaan Enjin Diesel	39.3	48.8
Loji Penjanaan Hidro - SESB sahaja	9.3	-
Purata UOF	27.6	

