


DATA PRESTASI LOJI PENJANAAN TENAGA ELEKTRIK DI SABAH


1. Jumlah Tenaga Elektrik (nett) yang dijana oleh SESB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q4) 2013

Loji Penjanaan	GWh
SESB	348.25
IPP	918.75




2. Kecekapan Thermal bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q4) 2013

Loji Penjanaan	SESB	IPP
Loji Penjanaan Kitar Padu	24.94	38.94
Loji Penjanaan Enjin Diesel	16.42	38.47




3. Purata Faktor Kesiediaan Setara Loji (AF) bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q4) 2013

Loji Penjanaan	SESB	IPP
Loji Penjanaan Kitar Padu	73.50	88.82
Loji Penjanaan Enjin Diesel	64.17	65.74
Loji Penjanaan Hidro - SESB sahaja	87.30	-
Purata AF		74.27



4. Purata Faktor Henti Tugas Terancang (POF) bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q4) 2013

Loji Penjanaan	SESB	IPP
Loji Penjanaan Kitar Padu	5.93	5.93
Loji Penjanaan Enjin Diesel	8.04	-
Loji Penjanaan Hidro - SESB sahaja	4.86	-
Purata POF		4.79



5. Purata Faktor Henti Tugas Tidak Terancang (UOF) bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q4) 2013

Loji Penjanaan	SESB	IPP
Loji Penjanaan Kitar Padu	4.87	5.25
Loji Penjanaan Enjin Diesel	32.50	33.87
Loji Penjanaan Hidro - SESB sahaja	0.40	-
Purata UOF	20.01	

